



Austyrol Dämmstoffe GesmbH
Dr. Heinrich Horny – Straße 2
2340 Mödling

per Mail: office@austyrol.at

Magistratsabteilung 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon +43 1 4000 8039
Fax +43 1 4000 99 8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.at

MA 39 – 24-05838

Wien, 25. Juni 2024
Gesamtseiten: 4

Klassifizierung

Brandverhalten nach EN 13501-1:2018

Auftraggeber:	Austyrol Dämmstoffe GesmbH
Erstellt von:	Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Nr. der Notifizierten Stelle:	1139
Produktname:	Extrudierte Polystyrolschaumplatte (XPS) mit der Bezeichnung „PNP® XPS 300 TB“
Nr. des Klassifizierungsberichts:	MA 39 – 24-05838
Ausgabenummer:	1
Datum der Ausgabe	25. Juni 2024

Dieser Klassifizierungsbericht darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

1 Einführung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt extrudierte Polystyrolschaumplatte (XPS) mit der Bezeichnung „PNP® XPS 300 TB“, beschrieben im Punkt 3.1 angeführten Prüfbericht, in Übereinstimmung mit den in der EN 13501-1 angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2 Einzelheiten des klassifizierten Bauproduktes

Das Bauprodukt wird vollständig in dem im Punkt 3.1 angeführten Prüfbericht, der der Klassifizierung zugrunde liegt, beschrieben.

Zusammenfassend kann das klassifizierte Bauprodukt wie folgt beschrieben werden:

Extrudierte Polystyrolschaumplatte (XPS) „PNP® XPS 300 TB“

Rohdichte: 30 kg/m³

3 Prüfbericht und Prüfergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

3.1 Prüfbericht

Name des Labors	Auftraggeber	Nummer des Prüfberichts	Prüfverfahren
MA 39 Rinnböckstraße 15/2 1110 Wien Österreich	Austyrol Dämmstoffe GesmbH Dr. Heinrich Horny – Straße 2 2340 Mödling	MA 39 – 24-05837 vom 25. Juni 2024	EN ISO 11925-2:2020

3.2 Prüfergebnisse

Prüfverfahren	Parameter	Anzahl an Prüfungen	Prüfergebnis	
			stetige Parameter Mittelwert	Abfrage Parameter
EN ISO 11925-2	$F_s \leq 150 \text{ mm}$	6/6	---	J
Flächen- und Kantenbeflammung	Entzündung des Filterpapiers	---	---	N
15 Sekunden Beflammung		---	---	
Brennendes Abtropfen / Abfallen		---	---	

4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 13501-1:2018 durchgeführt.

4.1 Klassifizierung

Das Bauprodukt (beschrieben in dem angeführten Prüfbericht) wird in Bezug zu seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

Brandverhalten
E

Klassifizierung des Brandverhaltens: *E*

4.2 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist für das in dem angeführten Prüfbericht beschriebene Bauprodukt mit der Bezeichnung „PNP® XPS 300 TB“ gültig.

Da die Dicke des Probekörpers bei der Prüfung nach EN ISO 11925-2 auf 60 mm begrenzt ist, gilt die Klassifizierung gemäß Anhang A CEN/TS 15117 unter Beachtung der anerkannten Regeln zum Einbau und der Befestigung gleichermaßen für Produkte mit Dicke größer als 60 mm.

5 Einschränkungen

Die Geltungsdauer dieses Klassifizierungsberichtes beträgt längstens 5 Jahre, sie endet somit spätestens am 25. Juni 2029. Allenfalls diese Geltungsdauer beschränkende Bestimmungen europäischer Produktnormen sind zu beachten.

Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit vor Ablauf dieser Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit dann, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Änderungen am Produkt vornimmt.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Kurt Danzinger



cn=Kurt Danzinger, c=AT,
o=Stadt Wien, ou=MA 39,
email=kurt.danzinger@wien.gv.at
22.07.2024 09:56

Dieter Werner



cn=Dieter Werner, c=AT,
o=Stadt Wien, ou=MA 39,
email=dieter.werner@wien.gv.at
22.07.2024 12:59

Georg Pommer



cn=Georg Pommer, c=AT, o=Stadt
Wien, ou=MA 39,
email=georg.pommer@wien.gv.at
22.07.2024 17:46:41

Der Sachbearbeiter
Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc
Technischer Oberamtsrat

Der Laborleiter
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2). Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.